



Prywatne Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno-Handlowe **GRAS**  
Korzybie, ul. Sławieńska 12  
77-230 Kępice  
Telefon: +48 59 857 7303  
Fax: +48 59 858 6304  
www.gras.pl

## **DEKLARACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

**Nr 1438-CPR-0227/2020**

### **1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny:**

Hydrant wewnętrzny z węzłem półsztywnym DN-33

HWG-33-20	HWG-33-S-30
HWG-33-25	HWG-33-SK-20
HWG-33-30	HWG-33-SK-25
HWG-33-K-20	HWG-33-SK-30
HWG-33-K-25	HWG-33-20-ZWN-R
HWG-33-K-30	HWG-33-25-ZWN-R
HWG-33-KP-20	HWG-33-30-ZWN-R
HWG-33-KP-25	HWG-33-20-ZWN-S
HWG-33-KP-30	HWG-33-25-ZWN-S
HWG-33-S-20	HWG-33-30-ZWN-S
HWG-33-S-25	

### **2. Nr typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:**

Numer partii naniesiony na produkcie i opakowaniu

### **3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:**

Bezpieczeństwo pożarowe

### **4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:**

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe GRAS  
Korzybie, ul. Sławieńska 12  
77-230 Kępice

### **5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 1

### **6. Nazwa i nr jednostki notyfikowanej**

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego  
Państwowy Instytut Badawczy, notyfikacja nr 1438. Akredytacja PCA nr AC 063  
przeprowadziło ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu zgodnie z wymaganiami  
EN 671-1:2012 w systemie 1 i wydało  
CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EC Nr 1438-CPR-0227



## 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charaktrystyki wyrobu	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 671-1:2012 rozdział
<b>Rozprowadzenie środka gaśniczego.</b>			
1	Średnica węża	Spełnia	4.2.1
2	Minimalne natężenie przepływu	90 l/min przy 0,2 MPa dla D12	4.2.2
3	Efektywny zasięg rzutu	Spełnia	4.2.3
4	Prąd rozproszony	Spełnia	4.2.4
<b>Niezawodność działania.</b>			
5	Konstrukcja zwijadła	Spełnia	4.3.3
6	Obracanie zwijadła	Spełnia	4.3.4
7	Wychylenie zwijadła	Spełnia	4.3.5
8	Odporność zwijadła na uderzenie	Spełnia	4.3.6
9	Odporność zwijadła na obciążenie	Spełnia	4.3.6
10	Wąż - postanowienia ogólne	Spełnia	4.3.1
11	Prądownica - postanowienia ogólne	Spełnia	4.3.2
12	Prądownica hydrantowa - odporność na uderzenie	Spełnia	4.3.7
13	Prądownica hydrantowa - moment obrotowy	Spełnia	4.3.8
14	Zawór odcinający wlotowy - postanowienia ogólne	Spełnia	4.3.9
15	Zawór odcinający wlotowy - ręczny	Spełnia	4.3.10
16	Zawór odcinający wlotowy - automatyczny	Nie dotyczy	4.3.11
17	Właściwości hydrauliczne - odporność na ciś. wewnętrzne	0,7 MPa	4.3.12
18	Właściwości hydrauliczne - wytrzymałość	Spełnia	4.3.13
<b>Zdolność do wyciągania węża.</b>			
19	Zwijadło - obciążenie przy rozwijaniu	Spełnia	4.4.1
20	Zwijadło - hamowanie dynamiczne	Spełnia	4.4.2
21	Wąż - maksymalna długość	Spełnia	4.4.3
<b>Trwałość niezawodność działania.</b>			
22	Odporność na korozję części malowanych	Spełnia	4.8.1
23	Odporność na korozję armatury wodnej	Spełnia	4.8.2
24	Badanie starzeniowe materiałów z tworzyw sztucznych	Spełnia	4.8.3

## 8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt. 7.

### Opcjonalne charakterystyki wyrobu deklarowane przez producenta:

- Ocieplenie i ogrzewanie szafy hydrantowej
- Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
- Dźwiękowy czujnik otwarcia drzwi
- Czujnik otwarcia zaworu odcinającego
- Podwyższona klasa odporności antykorozyjnej (C3,C5)
- Dodatkowe uszczelnienie szafy hydrantowej
- Szafa ze stali nierdzewnej
- Drzwi szafy hydrantowej z szyby bezpiecznej-hartowanej
- Wykonanie szafy hydrantowej zdobionej (linia Prestig, Future)

Niniejsza deklaracja wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Korzybie, 24.02.2020

(miejsce i data wystawienia)

Kierownik Kontroli Jakości  
Pełnomocnik Właściciela ds. Systemu Zarządzania Jakością  
*Jerzy Wróblewski*

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)