

CERTYFIKAT

nr 1/2024

PZU LAB SA po przeprowadzeniu weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu oraz określonych na podstawie programu certyfikacji wyrobów w zakresie prewencji szkód majątkowych nr PC-01 stwierdza, że wyrób:

Hydrant wewnętrzny z przyłączem do instalacji zraszaczowej typu ZGZ-GN-xx (nazwa handlowa Producenta: iSprink)

produkowany przez: Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS
Piotr Grabowski
ul. Sławieńska 12
77-230 Korzybie

w zakładzie produkcyjnym: Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS
Piotr Grabowski
ul. Długa 21
77-230 Korzybie

spełnia funkcję prewencji szkód majątkowych w ramach przeznaczenia, montażu oraz konserwacji określonej w wyniku procesu certyfikacji nr 1/2024:

TŁUMIENIE I KONTROLA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU W MIEJSCACH ŁADOWANIA I POSTOJU POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Wyłączenia:

Wyrób objęty niniejszym certyfikatem nie pełni funkcji gaszenia pożarów pojazdów elektrycznych.

Niniejszy certyfikat potwierdza spełnienie ww. funkcji w prewencji szkód majątkowych tylko w przypadku zapewnienia przez instalację hydrantową odpowiedniego ciśnienia zgodnie z wymaganiami Producenta.

Niniejszy certyfikat obejmuje zakresem typoszereg: ZHZ-GN-1 ÷ ZHZ-GN-12.

W zakresie certyfikatu dopuszczone są następujące elementy dodatkowe: wskaźnik miejsca pożaru WMPX, czujka dymu OSD-63, czujka dymu DOR-40, sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N, zraszacz Armco ZP-15, k-42.

Data wydania: 10.06.2024 r.
Wydanie: 1
Data ważności: 09.06.2026 r.

Prezes Zarządu PZU LAB SA



Dariusz Gołębiewski

Wiceprezes Zarządu PZU LAB SA



Marcin Ogniewski

Warszawa, dn. 10.06.2024 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może zostać potwierdzona na stronie internetowej www.pzulab.pl
lub mailowo pod adresem e-mail: certyfikacjapzulab@pzu.pl