

CERTYFIKAT

nr 1/2024

PZU LAB SA po przeprowadzeniu weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu oraz określonych na podstawie programu certyfikacji wyrobów w zakresie prewencji szkód majątkowych nr PC-01 stwierdza, że wyrobów:

Hydrant wewnętrzny z przyłączem do instalacji zraszaczowej typu ZGZ-GN-xx (nazwa handlowa Producenta: iSprink)

produkowany przez: **Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS
Piotr Grabowski
ul. Sławińska 12
77-230 Korzybie**

w zakładzie produkcyjnym: **Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS
Piotr Grabowski
ul. Długa 21
77-230 Korzybie**

spełnia funkcję prewencji szkód majątkowych w ramach przeznaczenia, montażu oraz konserwacji określonej w wyniku procesu certyfikacji nr 1/2024:

TŁUMIENIE I KONTROLA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU W MIEJSCACH ŁADOWANIA I POSTOJU POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Wylączenia:

Wyrób objęty niniejszym certyfikatem nie pełni funkcji gaszenia pożarów pojazdów elektrycznych. Niniejszy certyfikat potwierdza spełnienie ww. funkcji w prewencji szkód majątkowych tylko w przypadku zapewnienia przez instalację hydrantową odpowiedniego ciśnienia zgodnie z wymaganiami Producenta. Niniejszy certyfikat obejmuje zakresem typoszereg: ZHZ-GN-1 + ZHZ-GN-12.

W zakresie certyfikatu dopuszczone są następujące elementy dodatkowe: wskaźnik miejsca pożaru WMPX, czujka dymu OSD-63, czujka dymu DOR-40, sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N, zraszacz Armco ZP-15, k-42.


Data wydania: 10.06.2026 r.
Wydanie: 2
Data ważności: 09.06.2028 r.

Prezes Zarządu PZU LAB SA



Dariusz Gołębiowski

Wiceprezes Zarządu PZU LAB SA



Marcin Ogniewski

Niniejszy dokument zastępuje certyfikat nr 1/2024 z dnia 10.06.2024 r.

Warszawa, dn. 10.06.2026 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może zostać potwierdzona na stronie internetowej www.pzulab.pl
lub mailowo pod adresem e-mail: certyfikacja@pzulab@pzu.pl